

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области
(наименование территориального органа МЧС России)

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14 т 8-4752-72-26-19 ф.8-4752-72-26-19 E-mail:
gpn_tmb@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД и ПР по г. Тамбову УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Тамбов, ул. Б. Энтузиастов 1 «З», тел. 84752510044, E-mail: gpn_tmb_okt@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 72/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБДОУ «Детский сад № 10 «Малютка».

заведующему МБДОУ «Детский сад № 10 «Малютка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору Кулагина А.И. ГЭ ИД и ПР по г. Тамбову УНД и ПР ГУ № 72 МЧС России по Тамбовской области
(наименование органа ГИБ)

от « 03 » июня 2021 года, ст. 61 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин.
« 16 » июня 2021 г. по 17 ч 00 мин. « 16 » июня 2021 г.,
и с 10 ч 00 мин. « 18 » июня 2021 г.
по 11 ч 00 мин. « 18 » июня 2021 г.

проведена плановая проверка
старшим инспектором территориального спасения паспортом обезопасности и профилактической работы по г. Тамбову Мельниковым Олегом Игоревичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку).

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Малютка», г. Тамбов, ул. Проводников, д. 10
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей дошкольной Оксаной Алексеевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), для участников в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац, пункт) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (которые) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (запись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты сняты, предусмотренные проектной документацией звери лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара при эвакуации.	п. 16 «ди Постановления Правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	До 14.03.2022 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в I квартале марта 2022 г.

(квартира, жилое)

Старший инспектор территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Тамбову Мельникова Олег Игоревич
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» июня 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ Лобова
(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10

«Малютка» Лобова О.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

«18» июня 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

8-4752-72-99-50